

## Bobtnavý pásek

|  | ano | ne |
|--|-----|----|
| Odpovídá navržený bobtnavý pásek předpokládanému zatížení vodním tlakem?   |     |    |
| Existuje pro daný bobtnavý pásek certifikát?   |     |    |
| Je použitý bobtnavý pásek vhodný do zóny s kolísající hladinou podzemní vody?  |     |    |
| Je bobtnavý pásek upevněn ve spáře v dostatečné vzdálenosti 2 cm od výztuže?   |     |    |
| Je bobtnavý pásek upevněn v pracovní spáře celoplošně správným lepidlem, montážní mřížkou nebo bodově po $\leq 15$ cm?                 |     |    |
| Je pracovní spára před zabudováním bobtnavého pásku zbavena cementové kaše, volných částic, kameniva, hřebíků, ledu nebo stojící vody? |     |    |
| Není bobtnavý pásek v žádném místě nabobtnalý předčasně?   |     |    |
| Je bobtnavý pásek před betonáží bez poškození?   |     |    |
| Je pracovní spára bobtnavým těsněním zcela zajištěna (bez hluchých míst)?  |     |    |
| Je v každém místě dodržena minimální vzdálenost pásku 8 cm od povrchu konstrukce?  |     |    |
| Je bobtnavý pásek před betonáží chráněn proti nepříznivým povětrnostním podmínkám např. zakrytím fólií?                                |     |    |
| Je napojení bobtnavého pásku na dilatační pás provedeno správně?   |     |    |